

# 燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSXB1000120170702

制 造 单 位  
Manufacturer 意大利利雅路股份有限公司

单 位 地 址  
Manufacturer Address Via Ing.Pilade Riello 7,37048 Legnago(VR)Italy

燃 烧 器 名 称  
Name of Burner 燃油燃气燃烧器

燃 烧 器 型 号  
Model of Burner RLS 50

燃 烧 器 类 别  
Classification of Burner 油气两用燃烧器

试 验 报 告 书 编 号  
Type Testing Report No. 17X0379-XR03

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》  
的规定，主要配件及可覆盖型号见附件。 / Has been examined to  
be in accordance with the *Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners*.  
The list of main accessories and the exempt models are attached overleaf.

中国特种设备检测研究院  
China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期/ Issue Date: 2017年11月28日

注/note:

1. 本证书有效期4年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

附件/ attachment:

1. 主要配件表 / list of main accessories

配件名称	型号	主要参数	制造单位名称
程序控制器	LFL1.333RL	230V~,50-60Hz,tsmax3s(3s)/3s,tv31s	SIEMENS
点火变压器	10/30 CM	2×5kV,30mA	Fida
火焰监测器	QRA2M	/	SIEMENS
安全切断阀 (燃气)	MB-ZRDLE 412B01 S20	Pmax360mbar/36kPa	DUNGS
安全切断阀 (燃油)	VE131IV	9W,0-25bar	Parker
油泵	ALV65B	25bar max	SUNTEC
风机电机	RHS110	230V,50Hz,650W,2850r/m	RHE
伺服马达	LKS210-08 (A1-5 S1)	5s/90° , 1.5Nm	Honeywell
电源	/	220V,50Hz	/

2. 可覆盖型号 / list of exempt models

序号	燃烧器类别	燃烧器型号
1	油气两用燃烧器	RLS38
2	油气两用燃烧器	RLS28