

燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSX B1000120140106

制 造 单 位	利雅路热能设备（上海）有限公司（Riello
Manufacturer	Heating Equipment (Shanghai) Co. Ltd.)
单 位 地 址	上海市金山区金山工业区金百路 388 号（No.
Manufacturer Address	388 JinBai Road, JinShan Industrial Zone, Shanghai)
燃 烧 器 名 称	油气两用燃烧器
Name of Burner	
燃 烧 器 型 号	ER4
Model of Burner	
燃 烧 器 类 别	油气两用燃烧器
Classification of Burner	
试 验 报 告 书 编 号	14XF042-XR15
Type Testing Report No.	

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》的规定，主要配件见附件。 / Has been examined to be in accordance with the Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners. The list of main accessories is attached overleaf.

中国特种设备检测研究院
China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期 / Issue Date: 2014 年 07 月 28 日

注/note:

1. 本证书有效期 4 年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

附件：主要配件表 / attachment: list of main accessories

配件名称	型号	主要参数	制造单位名称
程序控制器	MK6MM	/	AUTOFLAME
点火变压器	8/30PM	8kV,20mA	FIDA
火焰监测器	MM60004/U	/	AUTOFLAME
安全切断阀 (燃气)	DMV-DLE5050/11	Pmax:360mbar,DN50,IP54	DUNGS
安全切断阀 (燃油)	321H2522	230V,50Hz,30bar	PARKER
油泵	SG320SC	910L/h	RIELLO
风机电机	QY225M4A	380V,50Hz,1497rpm,45kW,IP55	ABB
伺服马达	MM10004	230V,50Hz,15Nm,IP54	AUTOFLAME
电源	/	380V,50Hz	/