

# 燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSX B1000120140109

制 造 单 位	利雅路热能设备（上海）有限公司（Riello
Manufacturer	Heating Equipment (Shanghai) Co. Ltd. )
单 位 地 址	上海市金山区金山工业区金百路 388 号（No.
Manufacturer Address	388 JinBai Road, JinShan Industrial Zone, Shanghai )
燃 烧 器 名 称	油气两用燃烧器
Name of Burner	
燃 烧 器 型 号	ER20
Model of Burner	
燃 烧 器 类 别	油气两用燃烧器
Classification of Burner	
试 验 报 告 书 编 号	14XF042-XR18
Type Testing Report No.	

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》的规定，主要配件及可覆盖型号见附件。 / Has been examined to be in accordance with the *Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners*. The list of main accessories and the exempt models are attached overleaf.

中国特种设备检测研究院  
China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期 / Issue Date: 2014 年 07 月 28 日

注/note:

1. 本证书有效期 4 年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

## 附件 / attachment:

### 1. 主要配件表 / list of main accessories

配件名称	型号	主要参数	制造单位名称
程序控制器	MK6 MM	220-240V,50Hz	AUTOFLAME
点火变压器	8/30 CM	230V,50Hz,8kV,20mA	FIDA
火焰监测器	QR12B2	UV	SIEMENS
安全切断阀 (燃气)	DMV-DLE50100/11	Pmax:500mbar,DN100	DUNGS
安全切断阀 (燃油)	MK15TUV	230V,40~60Hz,0~40bar	COAX
油泵	T2C106	/	SUNTEC
风机电机	QY225M4A	380V,50Hz,1497rpm,45kW,IP55	ABB
伺服马达	MM1004	230V,50Hz,9W,20Nm,IP54	AUTOFLAME
电源	/	380V,50Hz	/

### 2. 可覆盖型号 / list of exempt models

序号	燃烧器类别	燃烧器型号
1	油气两用燃烧器	ER25
2	油气两用燃烧器	ER32