



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002198464

委托人名称、地址

深圳莱福德科技股份有限公司
深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 B 栋 1 层-3 层(库拓智造云商产业园 F 栋 1-3 层)

生产者(制造商)名称、地址

深圳莱福德科技股份有限公司
深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 B 栋 1 层-3 层(库拓智造云商产业园 F 栋 1-3 层)

生产企业名称、地址

四川莱福德科技有限公司
四川省眉山市仁寿县视高经济开发区腾飞大道二段 4 号

产品名称和系列、规格、型号

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附件。220-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T17743-2017; GB19510.1-2009; GB19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 03 月 17 日 有效期至: 2023 年 06 月 21 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 06 月 21 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2019011002198464

第 1 页 共 1 页

纸 号：

序 号	产品型号	输出参数																																											
1	LF-GSD020YC	输出：25-42Vdc, Max. 55Vdc， 250/300/350/400/450/500mA，配套光源：Max. 21.0W LED模块（电流可选，通过拨码开关选择输出电流）																																											
注：输入：220-240V～ 50/60Hz，调光方式：DALI 调光，0-10V 调光，PWM 调光， 外接电阻调光，调光范围：10-100%。																																													
拨码开关：																																													
<table><tr><th rowspan="2">输 出 电 流 (mA)</th><th rowspan="2">输 出 电 压 (Max. V)</th><th colspan="4">拨码开关位置</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>500</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>450</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>ON</td><td>—</td></tr><tr><td>400</td><td rowspan="4">55</td><td>—</td><td>ON</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>350</td><td>—</td><td>ON</td><td>ON</td><td>—</td></tr><tr><td>300</td><td>ON</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>250</td><td>ON</td><td>—</td><td>ON</td><td>—</td></tr></table>			输 出 电 流 (mA)	输 出 电 压 (Max. V)	拨码开关位置				1	2	3	4	500		—	—	—	—	450		—	—	ON	—	400	55	—	ON	—	—	350	—	ON	ON	—	300	ON	—	—	—	250	ON	—	ON	—
输 出 电 流 (mA)	输 出 电 压 (Max. V)	拨码开关位置																																											
		1	2	3	4																																								
500		—	—	—	—																																								
450		—	—	ON	—																																								
400	55	—	ON	—	—																																								
350		—	ON	ON	—																																								
300		ON	—	—	—																																								
250		ON	—	ON	—																																								

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心