

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275246

发证日期: 2021年08月03日

有效期至: 2024年12月30日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 SZRM1-100, SZRM3-100, SZRM6-100; Ue: AC400V、AC690V(仅H型); Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 400V: C型: 18kA; L型: 25kA; M型: 35kA; H型: 65kA; 690V: H型: 35kA; Icu: 400V: C型: 25kA; L型: 35kA; M型: 50kA; H型: 85kA; 690V: H型: 35kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0082657

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275246

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 82657

型号的解释:

SZR M □ - 100 □ / □ 300
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业代号

(2) 塑料式外壳断路器

(3) 设计代号: 1, 3, 6

(4) 壳架等级电流 (A)

(5) 分断能力代号: C: 经济型, L: 基本型, M: 高分断型, H: 高分断型

(6) 极数: 3 代表三极, 4 代表四极

(7) 热磁式脱扣器, 无附件



中国质量认证中心

