

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307496132

发证日期: 2021年09月01日

有效期至: 2031年04月09日


委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 SZRM1-100,SZRM3-100,SZRM6-100,SZRM1-125,SZRM3-125, SZRM6-125,SZRM1-140,SZRM3-140,SZRM6-140,SZRM1-160, SZRM3-160,SZRM6-160,SZRM1-180,SZRM3-180,SZRM6-180, SZRM1-200,SZRM3-200,SZRM6-200,SZRM1-225,SZRM3-225, SZRM6-225,SZRM1-250,SZRM3-250,SZRM6-250 Ui:1000V;Uimp:8kV; Ue:AC400V(C型,L型,M型),AC400V/690V(H型); In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A; C型:AC400V:Ics=18kA,Icu=25kA; L型:AC400V:Ics=25kA,Icu=35kA; M型:AC400V:Ics=35kA,Icu=50kA; H 型:AC400V:Ics=65kA,Icu=85kA;AC690V:Ics=Icu=35kA; 过电流脱扣器类型:热磁式;选 择性类别:A类; 极数:3P,4P(带三个保护极,N极可开闭);适用于隔离用。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0084396

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307496132


第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 84396

型号的解释:

SZR M □ - □ □ / □ 300



中国质量认证中心

