

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307745929

发证日期: 2021年08月17日

有效期至: 2031年08月17日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 SZRM1-630 ,SZRM3-630 ,SZRM6-630 ;Ue :AC400V(C型、L型、M型) AC400V/690V(H型) ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 400A、500A、630A ; C型 : AC400V : Ics=25kA、Icu=35kA ; L型 : AC400V : Ics=35kA、Icu=50kA ; M型 : AC400V : Ics=50kA、Icu=70kA ; H型 : AC400V : Ics=75kA、Icu=100kA , AC690V : Ics=Icu=35kA ; 过电流脱扣器类型: 热磁式 ; 选择性类别: A类 ; 极数: 3P、4P (带三个保护极, N极可开闭) ; 适用于隔离用。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

徐军

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0092528

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307745929

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 92528

型号的解释:

SZR M □ - 630 □ / □ 300

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1): 企业代号

(2): 塑料式外壳断路器

(3): 设计代号(1, 3, 6)

(4): 架等级额定电流(A)

(5): 分段能力级别, C型: 经济型, L型: 基本型, M型: 标准型, H型: 高分断型

(6): 极数: 3代表三极, 4代表四极

(7): 热磁式脱扣器, 无附件



中国质量认证中心

