



产品认证证书

证书编号：CQC2019010305240109

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司(V027115)
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

SZRQ1-63N/3P,SZRQ1-63N/4P,SZRQ1-63H/3P,SZRQ1-63H/4P,SZRQ3CB-63N/3P,SZRQ3CB-63N/4P,SZRQ3CB-63H/3P,SZRQ3CB-63H/4P,SZRQ6CB-63N/3P,SZRQ6CB-63N/4P,SZRQ6CB-63H/3P,SZRQ6CB-63H/4P; Ui:400V(主控);Uimp:4kV(主控); Ue:AC400V; Ie:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33iB; Icn:N型:6kA,H型:10kA; Icm(峰值):N型:9kA,H型:17kA; 电器级别:CB级;转换方式:ATSE; 极数:3P,4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月15日 有效期至：2024年10月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0296111