



产品认证证书

证书编号：CQC2019010305240108

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司(V027115)
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

SZRQ2-100/3P, SZRQ3PC-100/3P, SZRQ6PC-100/3P, SZRQ2-100/4P, SZRQ3PC-100/4P, SZRQ6PC-100/4P;
Ui:1000V(主电路),400V(控制回路); Uimp:8kV(主电路),2.5kV(控制回路); Ith:100A;Ue:AC400V;
Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 使用类别:AC-33iB; Icw:8kA/0.03s;Icm(峰值):13.6kA; 转换方
式:ATSE;电器级别:PC级; 极数:3P,4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月15日 有效期至: 2024年10月25日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0296110