

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275243

发证日期: 2021年09月08日

有效期至: 2031年09月08日


| | |
|---------------|--|
| 委托人名称 | 江苏省中仁电气有限公司 |
| 及注册地址 | 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3 |
| 制造商名称 | 江苏省中仁电气有限公司 |
| 及注册地址 | 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3 |
| 生产企业名称 | 江苏省中仁电气有限公司 |
| 及生产地址 | 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 万能式断路器 SZRW3-2000,SZRW3-2000R,SZRW6-2000,SZRW6-2000R,SZRW8-2000,SZRW8-2000R; Ui:1000V; Uimp:12kV;Ue:AC400V; In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A; 过电流脱扣器类型:电子式; SZRW3-2000,SZRW6-2000,SZRW8-2000:Ics:50kA,Icu:80kA,Icw:50kA/1s; SZRW3-2000R,SZRW6-2000R,SZRW8-2000R:Ics:65kA,Icu:80kA,Icw:65kA/1s; 选择性类别:B类;极数:3P,4P;适用于隔离用。 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人 签发
徐军 谢肇煦
中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0096306

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275243

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 96306

型号的解释:

SZR W □ — 2000 □

无代号表示一般分断, R表示高分断

壳架等级额定电流

3: 设计序号表示一般场合;

6: 设计序号表示新能源场合;

8: 设计序号表示一般场合;

万能式断路器

企业代号: 江苏省中仁电气有限公司



中国质量认证中心

