

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307985734

发证日期: 2020年06月15日

有效期至: 2032年04月15日

|               |   |
|---------------|---|
| 委托人名称         | 江苏省中仁电气有限公司   |
| 及注册地址         | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3  |
| 制造商名称         | 江苏省中仁电气有限公司   |
| 及注册地址         | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3  |
| 生产企业名称        | 江苏省中仁电气有限公司   |
| 及生产地址         | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3  |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 万能式断路器<br>SZRW8-4000、SZRW8-4000R、SZRW8-5000、SZRW8-5000R、SZRW8-6300、SZRW8-6300R; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415/440V(普通型、R型)、AC500/660/690V(R型); In: 4000A、5000A、6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式; SZRW8-4000、SZRW8-5000、SZRW8-6300: Ue: AC380/400/415/440V; Ics=Icu: 135kA; Icw: 135kA/1s; SZRW8-4000R、SZRW8-5000R、SZRW8-6300R: Ue: AC380/400/415/440V; Ics=Icu: 150kA; Icw: 135kA/1s; Ue: AC500/660/690V; Ics=Icu: 120kA; Icw: 120kA/1s; 50Hz; 使用类别: B; 极数: 3P、4P; 辅助触头: Ith=6A; Ue/Ie: AC400V/6A(AC-12)、AC400V/2A(AC-15); DC250V/1A(DC-12)、DC250V/0.3A(DC-13) |
| 产品标准和技术要求     | GB/T14048.2-2008  |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督   |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0159714