



제13-0346호

안 전 인 증 서

[주]와이즈산전

경기 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____

Space heater

_____ 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 _____

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
H100 series	Max 277V, Max 500W	13-GA2BO-0346U
	Ex e II	

_____ 인 증 기 준 _____


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

-40 ℃ ≤ Tamb ≤ +70 ℃, 뒷면참조

2013 년 05 월 09일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

경기 용인시 기흥구 덕영대로2022 (주) 와이즈산전에서 제조하는 제품에 한함

2. 제품개요

전기 모터가 어는 것을 방지할 때, 모터 내부에 쓰이는 space heater로서 니켈/크롬 열 발열체와 산화마그네슘(MgO), 세라믹 절연물질을 넣고 압착하여 제작됨. 절연제품의 열전도와 열전도율을 극대화 하기 위해 터미널 핀이 부착되어 있고, 외부충격에 강한 stainless steel를 사용함.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

모델명 : H100

4. 안전한 사용을 위한 조건

1. $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. 사용 전 사용설명서를 참조할 것.
3. 설치 후, 온도 보호 장치에 의해 조절 되어야 함.

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
-