



제2016-058377-01호

안전인증서

(주)와이즈산전

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Flameproof switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P953, P970, T953(Ex d IIC T6) / 16-KA2BO-0544

인 증 기 준
고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·알루미늄 다이캐스팅 내압방폭함으로 구성된 압력스위치(P953), 차압스위치(P970), 온도스위치(T953)임.

·정격: (125 Vac / 250 Vac, 15 A), (125 Vdc, 0.4 A), (250 Vdc, 0.2 A)

·사용주위온도: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx LCIE 15.0052 issue No.0)와 함께 사용

2016 년 11 월 14 일

한국산업기술시험원장

