

제 2014-BO-0272-1 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈산전

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022(상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

INDUCTIVE CONTACTS TYPE PRESSURE GAGUE

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

P5**/P69*/T5**

인증번호

14-AV2BO-0272X

Ex ia IIC T6

용량·등급

Dial φ 100: Ui=10 V, Ii=25 mA, Pi=34 mW, Ci=30 nF, Li=100 μH

Dial φ 160: Ui=10 V, Ii=25 mA, Pi=34 mW, Ci=50 nF, Li=250 μH

(*:방폭성능에 무관함)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

정전기발생 주의하고 젖은 형질을 사용하여 닦을 것

2017년 07월 03일

2014.05.27 최초 교부

2017.07.03 동일형식

한국산업안전보건공단 이사장

