

燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSX B1000120160232

制 造 单 位
Manufacturer
意大利利雅路股份有限公司

单 位 地 址
Manufacturer Address
Via Ing. Pilade Riello 7,37048 Legnago(VR)Italy

燃 烧 器 名 称
Name of Burner
燃油/燃气燃烧器

燃 烧 器 型 号
Model of Burner
RLS 120/M MX

燃 烧 器 类 别
Classification of Burner
油气两用 燃烧器

试 验 报 告 书 编 号
Type Testing Report No.
16X0213-XXR01

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》的规定，主要配件见附件。 / Has been examined to be in accordance with the *Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners*. The list of main accessories is attached overleaf.

China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期 / Issue Date: 2016年11月25日

注/Note:

1. 本证书有效期4年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

附件: 主要配件表 / attachment: list of main accessories

配件名称	型号	主要参数	制造单位名称
程序控制器	LFL1.333RL	tmax3s,tv31s	SIEMENS
点火变压器	10/30CM	2×5kV,30mA	FIDA
火焰监测器	QRA2	/	SIEMENS
安全切断阀 (燃气)	MD-DLE415B01S20	Pmax360mbar/36kPa	DUNGS
安全切断阀 (燃油)	VE146.2FVF	230V,50Hz,15bar	Parker
油泵	AJV6CC1005-4Y	2bar	SUNTEC
风机电机	MS2 90L1-2 B5	380-415V,50Hz,2.2kW,2870r/ m,IP55	RIELLO
伺服马达	SQN31.402A2700	30s/90°, 3Nm	SIEMENS
电源	/	380V,50Hz	/